

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Московской области
Управление надзорной деятельности**

(наименование территориального органа МЧС России)
117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, тел./факс 334-16-60
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
141600, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 33, тел. 2-34-33,
ogpnklin@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 259/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению -

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Зубовская средняя общеобразовательная школа

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Директору МОУ Зубовской СОШ Рассадкину Андрею Викторовичу

во исполнение распоряжения заместителя начальника Отдела надзорной деятельности по Клинскому району Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области подполковника внутренней службы Бычкова А.В.

№ 259 от « 30 » июля 20 14 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут « 08 » августа 20 14 года, по 17 часов 00 минут « 08 » августа 20 14 года

плановая выездная проверка **проведена**

Инспектором Отдела надзорной деятельности по Клинскому району

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области старшим лейтенантом внутренней службы Варламовым Игорем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального общеобразовательного учреждения –

Зубовская средняя общеобразовательная школа

по адресу: Московская область, Клинский р-н, д. Струбково, ул. Центральная, д. 6

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ Зубовская СОШ Рассадкин А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 83, часть 7	31.12.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отдела надзорной деятельности
по Клинскому району

Управления надзорной деятельности
Главного Управления МЧС России

по Московской области

старший лейтенант внутренней службы

Варламов Игорь Борисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 08 » августа 20 14 года



Предписание для исполнения получила:

Директор МОУ Зубовская СОШ

Рассадкин Андрей Викторович

(должность, фамилия, инициалы)

« 08 » августа 20 14 год

