



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области**

**Территориальный отдел в Клинском, Солнечногорском районах Московской
области**

141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д.27,
телефон / факс 994-16-04

**Муниципальное общеобразовательное учреждение-
Зубовская средняя общеобразовательная школа**

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 5-01-175

от 26.11.2014 года

Должностное лицо – ведущий специалист эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах Садкова Надежда Михайловна, рассмотрев материалы дела по результатам плановой выездной проверки мероприятий по государственному контролю в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения – Зубовская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Московская область, Клинский р-н, д. Струбково, ул. Центральная, д. 6,

установила, что должностным лицом директором МОУ Зубовская СОШ Рассадким Андреем Викторовичем были допущены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ, а именно:

1. Расписание уроков составлено с нарушением пп. 10.7. и 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
 - предметы с наибольшим количеством баллов трудности стоят на первом или последнем уроках у 5, 8, 9, 10 классов;
 - после физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями (русский язык, математика, алгебра) у 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 классов.
 - отсутствует чередование основных и других предметов у 2, 3, 4 классов.
2. Согласно протоколу лабораторных исследований от 18 ноября 2014г. № 9784-9823-10.1-14, измеренная искусственная освещенность в кабинетах не соответствует п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по коэффициенту пульсации (при нормативе не более 10%): в кабинетах начальных

классов, кабинете информатики, кабинете истории, кабинете русского языка и литературы, кабинете математики, кабинете физики.

А также измеренная искусственная освещенность не соответствует п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: у доски – в кабинетах начальных классов, математики, биологии; а также в классе информатики.

3. В учреждении имеются не работающие лампы, что является нарушением п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. Обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями за последние 10 лет не проводилось, что является нарушением п. 6.1. «Изменения № 2 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

ПРЕДПИСАЛА:

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

1. Расписание занятий привести в соответствие требованиям пп. 10.7. и 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок – 09.12.14 г.
2. Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с требованиями п. 7.2.1., 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок – 01.04.15 г.
3. Заменить не работающие лампы в соответствии с п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок – 01.04.15г.
4. Провести обследование состояния вентиляции в соответствии с п. 6.1. «Изменения № 2 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок до – 01.04.15г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на должностное лицо Муниципального общеобразовательного учреждения Зубовская средняя общеобразовательная школа Рассадкина Андрея Викторовича.

Неисполнение законного предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо ТО Управления
Роспотребнадзора в Клинском, Солнечногорском районах
Ведущий специалист – эксперт ТО Роспотребнадзора
в Клинском, Солнечногорском районах



Н.М. Садкова

Копию предписания № 5-01-175 от 26.11.2014 г. Получил 26.11.14г.